



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Северо-Восточный территориальный отдел  
Ленина ул., д. 33, п. Новоорск, Оренбургская обл., 462800, тел. 7 05 42, 7 16 29

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 56-04-19 / КНД-93-2023

462830, Оренбургская область,  
Адамовский район, Адамовка поселок,  
Комарова улица, дом 9

«24» ноября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Баликовой Светланой Николаевной главным специалистом-экспертом Северо-Восточного территориального отдела

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Дюймовочка», расположенного по адресу 462830, Оренбургская область, Адамовский район, Адамовка поселок, Комарова улица, дом 9

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Потолок прачечной имеет покрытие, не устойчивое к действию повышенной влажности, моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести работы по отделке потолка прачечной материалами, устойчивыми к действию повышенной влажности, моющих и дезинфицирующих средств.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Дюймовочка», расположенное по адресу 462830, Оренбургская область, Адамовский район, Адамовка поселок, Комарова улица, дом 9  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северо-Восточный территориальный отдел по адресу: Ленина ул., д. 33, п. Новоорск, Оренбургская

обл., тел./факс **8 35363 70542** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Баликова Светлана Николаевна  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
«24» ноября 2023г



(подпись)

Корытько Светлана Александровна  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---